

Verbrandingsattest

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)

naam:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel:
 fax:
 BTW-nummer:
 HR-nummer:

volgnummer attest:

TECHNICUS

voornaam en achternaam:
 erkenningsnummer:

datum verbrandingscontrole: ____ - ____ - ____
 arbeidsduur: van ____ tot ____

KLANT

voornaam en achternaam:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel. :
 fax:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL:

Centraal: type B (open) type C (gesloten) (kruis aan wat van toepassing is)

Gasvormige brandstof: aardgas LPG andere, namelijk...
 : atmosferische gasketel gasunit gasketel met ventilatorbrander

Vloeibare brandstof
 Vaste brandstof

TOESTEL

merk:
 type:
 bouwjaar:
 fabricatienummer:
 vermogen (kW):

BRANDER (enkel CV)

merk:
 type:
 bouwjaar:
 fabricatienummer:
 debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Metingen en berekeningen Parameter	eenheid	Type toestel(*)	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:
keteltemperatuur	°C	1, 2			
sproeier : merk en type		1			
sproeier : debiet		1			
sproeier : hoek	graden	1			
pompdruk	MPa (of bar)	1			
Gasdruk	MPa of bar	2			
onderdruk schoorsteen	hPa (of mbar)	1, 2			
rookindex	Bacharach	1			
zuurstof (O ₂)	%	1, 2			
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2			
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2			
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1, 2			
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2			
verbrandingsrendement	%	1, 2			

(*): Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten: (Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronische meettoestel)

1 = Centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof
 2 = Centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof

EINDBEOORDELING: Het stooktoestel werkt goed
 (kruis aan wat van Het stooktoestel werkt niet goed
 toepassing is)

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór ____ - ____ - ____

GEBREKEN EN MAATREGELLEN:

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus)

voor kennisname
 (handtekening klant)