

3. CATEGORIE III: PROEF HANDELINGEN MET OZONLAAGAFBREKENDE STOFFEN OF GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

DUUR: 1 uur		
VOORAFGAANDE OPMERKING: Installatie gevuld met gekende hoeveelheid koelmiddel (kandidaat kent hoeveelheid niet)		
	TE BEOORDELEN ITEMS	QUOTERING
A. MANIFOLDS		
1	Aanbrengen van de manifolds volgens de procedures en zonder koelmiddelverlies	
B. TERUGWINNEN VAN HET KOELMIDDEL		
1	Respecteren van de juiste terugwinningsprocedure	
2	Recupereren van het koelmiddel in het aangewezen recipiënt	0-10
3	Bepalen van de hoeveelheid teruggewonnen koelmiddel + berekening van het koelmiddelverlies (*)	
4	Invullen van logboek/terugwinningsformulier	/5
C. RESPECTEREN VAN DE DUUR VAN DE PROEF		
1	Respecteren van de duur van de proef	
	<u>TOTAAL:</u>	/15
(*) = koelmiddelverlies > 10% of meer dan 90 g = rood		
Opmerking: 1 maal rood = niet geslaagd		