

### 3. CATEGORIE IV: PROEF HANDELINGEN MET OZONLAAGAFBREKENDE STOFFEN OF GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

<b>DUUR: 1 uur</b>		
<b>VOORAFGAANDE OPMERKING:</b> Installatie gevuld en al dan niet lekkend		
	<b>TE BEOORDELEN ITEMS</b>	<b>QUOTERING</b>
<b>A. LEKDICHTHEID</b>		
1	Vragen met betrekking tot de directe meetmethode	/10
2	Lekdichtheidsbepaling met een elektronische lekdetector	
3	Invullen van het logboek/lekdochtheidscertificaat (bv. model UBF-ACA)	/5
4	Vragen met betrekking tot de indirecte meetmethode	/10
5	Metten van temperaturen en interpretatie meetresultaten	/15
<b>B. RESPECTEREN VAN DE DUUR VAN DE PROEF</b>		
1	Respecteren van de duur van de proef	
	<b>TOTAAL:</b>	<b>/40</b>
<b>Opmerking: 1 maal rood = niet geslaagd</b>		